

Motion 3- brandlarm i garage

Motion

Motion 1 från Mattias Henriksson :
Hej Styrelsen,

Här kommer en motion till stämman.

--- --- ---

Motion: Stämman ska ge styrelsen i uppdrag att snarast inhämta offerter för installation av automatiskt brandlarm i garaget. Brandlarmet ska installeras med anslutning till räddningstjänst/larmcentral.

Bakgrund: Vårt källargarage har försetts med laddplatser för 107 bilar. Alla eldrivna bilar idag innehåller stora energimängder lagrade i litiumjonbatterier.

Risken för att brand ska uppstå har bara ökat marginellt, men risken för att ett allvarligt brandförlopp ska utvecklas har ökat dramatiskt. Vid brand i litiumjonbatterier kan så kallad "termisk rusning" uppstå och detta ger upphov till mycket höga temperaturer och utsläpp av lättantändliga och giftiga gaser såsom exempelvis vätecyanid och vätefluorid.

Denna brandtyp är också mycket svår att släcka och tidig upptäckt av brand är avgörande för att räddningstjänsten överhuvudtaget ska ha en chans att omhänderta branden och rädda fastighet och boende från allvarliga skador.

Övrigt: Offerter ska inhämtas från företag som innehar certifiering SBF 1008 "Certifierad Anläggning Brandlarm".

Kostnader för brandlarmsinstallation ska täckas av intäkter från uthyrning av garageplatser.

Styrelsens utlåtande

Vi följer alla gällande lagkrav med nu befintlig installation. Om lagkraven skulle ändras kommer vi naturligtvis att följa dessa och göra lämpliga justeringar.

Styrelsen kan ta in minst 2 st offerter för installation av brandlarm enligt förslagsställaren.

Styrelsens förslag till beslut

Styrelsen föreslår att stämman bifaller motionen.