

Motion om installation av kamin

Motion:

Hallå Styrelsen.

Vi skulle vilja installera en braskamin i vår lägenhet 0009 Babordsgatan 11. I stort sett alla som bor högst upp kan med lätthet montera en kamin av märket NVI 2000 Combi, som är en självventilerad kamin. Föreningen skulle spara en del uppvärmningskostnader vintertid.

Arbetet utförs av specialister från Eldabutiken. Pipan som går upp på taket kan fås i samma färg som övriga installationer på taket

Med vänliga hälsningar Tommy Zeiloth

Styrelsens yttrande och yrkande:

Styrelsen ser problem med denna typ av ändringar då det innebär att en genomföring av tätskiktet på taket ska göras. Då samtliga tak på huset är i princip helt plana medför håltagningar och genomföringar risker för framtida läckage. Taktäckningen består av flera lager asfalttakpapp som inte så enkelt låter sig arbetas med i efterhand, särskilt inte då den har legat ett antal år på taket. Genomföring och tätning kring denna skorsten som hör till kaminen ser styrelsen som ett framtida underhållsproblem och ansvarsfrågan för underhåll och tillsyn av denna riskerar att bli otydlig.

Styrelsen förslår att stämman avslår motionen.